



Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
tel. 22 619 40 41, e-mail: zoo@zoo.waw.pl
www.zoo.waw.pl, fb/WarszawskieZOO

Znak: NZ-28-13/22

Warszawa, dnia 01.12.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na **usługę konserwacji i serwisu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, znak: NZ-28-13/22.**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie informuje, że w dniu 30.11.2022 r. wpłynęło pytanie do Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego:

Pytanie:

„Czy koszt zakupu filtrów powietrza do central wentylacyjnych leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? A jeśli po stronie Wykonawcy, to ile wymian filtrów powietrza w ciągu roku wymaga Zamawiający?”

Odpowiedź:

„Zamawiający informuje, że zakup filtrów powietrza do central wentylacyjnych leży po stronie Wykonawcy, wymagana jest dwukrotna wymiana filtrów w ciągu roku.”

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie
dr Andrzej Grzegorz Kruszewicz